

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии  
ООО «РемЭнергоТранспорт» за I квартал 2014г.**

Наименование присоединения	Количество аварийных ограничений (отключений) за I квартал 2014 года						Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Примечание
	неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта	посторонние воздействия	ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения	нарушение внешнего энергоснабжения	ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации	Итоговое количество нарушений		
-	-	-	-	-	-	-	0	электроснабжение потребителей не прекращалось, в связи с отсутствием аварийных отключений
Итого	0	0	0	0	0	0	0	

Причина нарушения:	Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта	1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации	1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства
нарушение внешнего энергоснабжения	Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.